

Filtro acqua piovana per riciclo e trattamento dell'acqua
Cartuccia prefiltrazione (primo e secondo stadio) RAH + CPP
Cartucce per trattamento CB-EC
Attacchi IN/OUT femmina
Flettatura in ottone e plastica BSP o NPT
Materiali contenitore: polipropilene rinforzato (testata), PET
(bicchiere trasparente)

da raccolta acqua
piovana

ingresso da autoclave
posizionata in vano
esterni nei pressi di
via Trento

by-pass di
manutenzione
di filtrazione

accumulo per acs in pompa
di calore

De 20x3,4 - PP
De 25x4,2 - PP
De 22x1 - Rame Coib.
De 16x1 - Rame Coib.

De 16x1 - Rame Coib.
De 32x5,4 - PP
De 40x9,7 - PP
De 35x1,5 - Rame Coib.

salita ai piani
superiori

De 20x3,4 - PP
De 16x1 - Rame Coib.

De 20x3,4 - PP
De 16x1 - Rame Coib.



accumulo acs da 300 lt con pompa di calore integrata



produttore istantaneo acs con scambiatore a piastre saldobrasate in acciaio inox
con erogazione nominale di 21 lt/min con acqua in ingresso primario 50°C e con
portata massima primario di 1700 mc/h e portata massima secondario 34 lt/min

tubazione in multistrato per distribuzione acqua fredda sanitaria da acquedotto

tubazione in multistrato per distribuzione acqua fredda sanitaria da recupero acqua piovana

tubazione in multistrato coibentato per distribuzione acqua calda da bollitore a pompa di calore

tubazione in rame sanitario per distribuzione acqua fredda sanitaria

tubazione in rame sanitario coibentato per distribuzione acqua calda sanitaria

4
B

B

A

N.B. NEL CAVEDIO LA TUBAZIONE E' POSATA A VISTA, MENTRE NELLA
RESTANTE PARTE DEL PIANO E' SOTTOTRACCIA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 metri

FONDAZIONE OPERE LAICHE PALATINE

Fondazione di diritto privato - DPR 29.10.2010 n. 263

Presidente Dott. Michele Virgilio

ACQUAVIVA DELLE FONTI (BARI) EX RICOVERO DI MENDICITÀ UMBERTO 1°

Edificio tutelato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 42/2004
Proprietà FONDAZIONE OPERE LAICHE PALATINE

PROGETTO DI POLO PLURIFUNZIONALE INTERGENERAZIONALE

Progetto architettonico

Dott. Ing. A. Bruno
Dott. Arch. G. Fraccesca

Consulenza impiantistica

Per. Ind. Biagio Montesano

Consulenza geologica

Dott. Geol. Vincenzo Casucci

Consulenza conservativa

Dott. Archeologo Lorella Lannusa

apparati decorativi

Restauri del Sole

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Ing. G. Didonna

PROGETTO
PIANTA SEMINTERRATO
IMPIANTO IDRICO SANITARIO

RAPP. 1:50

IIS.02